

原淨水区分	浄水
採取年月	2025年12月

報告書番号		W0251217312	W0251217313	W0251217314	W0251217315	W0251217316	W0251217317	W0251217318	W0251217319	W0251217320
採取日		2025/12/17	2025/12/17	2025/12/17	2025/12/17	2025/12/17	2025/12/17	2025/12/17	2025/12/17	2025/12/17
採取地点		浄水場	口 広	茂 浦	浦 田	東 滝	土 屋	狩場沢	浪 打	童 子

分析項目	基準値										
一般細菌	100個/mL以下	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満								
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.82	0.90	0.83	0.67	0.94	0.77	0.78	0.95	1.7	
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.13	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満								
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.002	0.001未満	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満								
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.008	0.002	0.020	0.002	
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満								
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.003	0.002	0.006	0.001	0.015	0.004	0.039	0.004	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満								
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.004	0.001未満	0.008	0.001未満	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001	0.002	0.001未満	0.002	0.002	0.009	0.002	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満								
塩化物イオン	200mg/L以下	13.8	11.8	11.8	11.4	11.8	26.2	11.0	37.0	10.4	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.7	0.3未満	0.8	0.3未満	
pH値	5.8以上8.6以下	6.6(19°C)	6.4(19°C)	6.4(19°C)	6.5(20°C)	6.3(20°C)	6.6(20°C)	6.4(20°C)	6.7(20°C)	6.6(20°C)	
味	異常でないこと	異常なし									
臭気	異常でないこと	異常なし									
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	3.2	1.2	0.5未満	
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.27	0.05未満	0.05未満	
遊離残留塩素(試験室)	—	0.30	0.36	0.32	0.32	0.44	0.47	0.20	0.05未満	0.34	
遊離残留塩素(現地)	—	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	