原浄水区分	原水
採取年月	2024年7月

報告書番号		W0240710336	W0240710337	W0240710331	W0240710338	W0240710334	W0240710332	W0240710333	W0240710335
採取日		2024/7/10	2024/7/10	2024/7/10	2024/7/10	2024/7/10	2024/7/10	2024/7/10	2024/7/10
採取地点		浄水場（第1水源）	浄水場（第2水源）	清水川	松野木	童　子	狩場沢	浪　打	土　屋

分析項目	目標値								
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.00005 mg/L以下（暫定）	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満	0.000001 mg/L未満