

原浄水区分	浄水
採取年月	2026年4月

報告書番号		W0260408308	W0260408309	W0260408310	W0260408311	W0260408312	W0260408313	W0260408314	W0260408315	W0260408316
採取日		2026/4/8	2026/4/8	2026/4/8	2026/4/8	2026/4/8	2026/4/8	2026/4/8	2026/4/8	2026/4/8
採取地点		浄水場	口 広	茂 浦	浦 田	東 滝	土 屋	狩場沢	浪 打	童 子

分析項目	基準値									
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/L以下	14.9	12.0	12.2	12.4	12.6	22.5	11.9	37.4	11.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.8	0.3未満	0.5	0.4
pH値	5.8以上8.6以下	6.9(21℃)	6.7(21℃)	6.6(21℃)	6.6(21℃)	6.5(22℃)	6.8(21℃)	6.5(22℃)	7.0(22℃)	6.7(22℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	2.1	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.08	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.27	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素(試験室)	—	0.36	0.37	0.42	0.48	0.46	0.07	0.16	0.19	0.27
遊離残留塩素(現地)	—	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3