

●水道事業の概要

給水状況

(令和5年度末現在)

区分	内 容
給水区域	平内町全域 (一部地域を除く)
給水人口	9, 457人
給戸数	3, 769戸
普及率	96.71%

主要施設の概要

上水道

施設名	小湊浄水場	松野木浄水場	清水川取水場	白砂浄水場	板橋増圧ポンプ室
所在地	平内町小湊	平内町松野木	平内町清水川	平内町白砂	平内町板橋
水源	浅井戸	浅井戸	浅井戸	—	—
浄水処理方法	・急速濾過 ・塩素消毒	・塩素消毒	—	・塩素消毒	—
浄水使用薬品	・次亜塩素酸ナトリウム ・ポリ塩化アルミニウム	・次亜塩素酸ナトリウム	—	・次亜塩素酸ナトリウム	—
配水池	夜越山配水池			白砂配水池	茂浦配水池
計画一日最大給水量(m ³)	4, 910				

施設名	童子浄水場	狩場沢浄水場	土屋浄水場	浪打浄水場
所在地	平内町外童子	平内町狩場沢	平内町土屋	平内町浪打
水源	浅井戸	浅井戸	表流水	表流水
浄水処理方法	・エアレーション ・塩素消毒	・塩素消毒	・緩速濾過 ・塩素消毒	・緩速濾過 ・塩素消毒
浄水使用薬品	・次亜塩素酸ナトリウム	・次亜塩素酸ナトリウム	・次亜塩素酸ナトリウム	・次亜塩素酸ナトリウム
配水池	童子配水池	狩場沢配水池	土屋配水池	浪打配水池
計画一日最大給水量 (m ³)	120	90	18	72

※清水川取水場

松野木浄水場へ導水後、浄水処理を行います。

※白砂浄水場

給水区域が広範囲となることから、消毒の残留効果及び水圧の低下が懸念されることから浄水処理（塩素消毒）を行い、また、白砂配水池を調整池として設け、水圧を確保して給水するため設置しています。

※板橋増圧ポンプ室

給水区域までの区間、高地区があるため、ポンプ圧送しない限り給水が困難のため設置しています。

給水区域及び施設位置図 (別添1)