

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

年 度	令和5年度
施 設 名	平内町立外の沢埋立地

項 目	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	不燃ごみ(その他含)	0.10 t	0.14 t	0.14 t	0.43 t	0.08 t	25.08 t	0.33 t	0.27 t	0.27 t	0.11 t	0.00 t	0.01 t	
	粗大ごみ													
	焼却灰													
	計													
擁壁等の点検	点検を行った年月日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日	
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
損壊のおそれがある場合の措置	措置を講じた日													
	措置の内容													
周線の地下水の水質への影響	地下水の水質検査(年1回)	採取した場所	地下水観測井戸(上流部及び下流部)											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
	水質の悪化が認められた場合の措置	水質検査の結果												
		措置を講じた日												
	地下水のダイオキシン類検査(年1回)	採取した場所	地下水観測井戸(上流部及び下流部)											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
	汚染が認められた場合の措置	水質検査の結果												
		措置を講じた日												
	地下水の電気伝導率又は塩化物イオン検査(月1回)	採取した場所	地下水観測井戸(上流部及び下流部)											
		採取した年月日	4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月21日	9月11日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月19日	3月11日
結果の得られた年月日		4月21日	5月25日	6月23日	7月24日	9月1日	9月28日	10月27日	11月24日	12月22日	1月26日	3月1日	3月21日	
水質の悪化が認められた場合の措置	水質検査の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	措置を講じた日													
放流水の水質検査 4項目:月1回 39項目:年1回	採取した場所	浸出水処理施設内放流槽												
	採取した年月日	4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月21日	9月11日	10月16日	11月13日	12月11日	1月15日	2月19日	3月11日	
	結果の得られた年月日	4月21日	5月25日	6月23日	7月24日	9月1日	9月28日	10月27日	11月24日	12月22日	1月26日	3月1日	3月21日	
放流水のダイオキシン類検査(年1回)	水質検査の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	採取した場所	浸出水処理施設内放流槽												
	採取した年月日													
浸出液処理設備の機能点検	結果の得られた年月日													
	点検を行った年月日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日	
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
導水管の防結措置の点検	措置を講じた日													
	措置の内容													
	点検を行った年月日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日	
異常が認められた場合の措置	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	措置を講じた日													
	措置の内容													
残余埋立量の測定(年1回以上)	測定を行った年月日	6月27日												
	測定の結果	10,700.4㎡												