

一般廃棄物処理施設の維持管理記録

年 度	令和6年度
施 設 名	平内町立外の沢埋立地

項 目		種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量		不燃ごみ(その他含)	0.02 t	56.13 t	0.02 t	0.02 t	0.10 t	0.00 t	0.07 t	0.04 t	0.05 t	0.00 t	0.01 t	0.00 t		
		粗大ごみ														
		焼却灰														
		計														
擁壁等の点検		点検を行った年月日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日		
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	損壊のおそれがある場合の措置	措置を講じた日														
		措置の内容														
周 辺 の 地 下 水 の 水 質 へ の 影 響	地下水の水質検査 (年1回)	採取した場所	地下水観測井戸(上流部及び下流部)													
		採取した年月日						9月9日								
		結果の得られた年月日						9月30日								
		水質検査の結果						異常なし								
	水質の悪化が認められた場合の措置	措置を講じた日														
		措置の内容														
	地下水のダイオキシン類検査(年1回)	採取した場所	地下水観測井戸(上流部及び下流部)													
		採取した年月日						9月9日								
		結果の得られた年月日						10月10日								
		水質検査の結果						異常なし								
	汚染が認められた場合の措置	措置を講じた日														
		措置の内容														
	地下水の電気伝導率又は塩化物イオン検査 (月1回)	採取した場所	地下水観測井戸(上流部及び下流部)													
		採取した年月日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日	10月7日	11月11日	12月9日	1月6日	2月10日	3月10日		
		結果の得られた年月日	4月19日	5月23日	6月19日	7月19日	8月30日	9月30日	10月21日	11月20日	12月23日	1月17日	2月21日	3月19日		
		水質検査の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
		水質の悪化が認められた場合の措置	措置を講じた日													
			措置の内容													
	浸 出 水 処 理 設 備 の 維 持 管 理	放流水の水質検査 4項目：月1回 39項目：年1回	採取した場所	浸出水処理施設内放流槽												
			採取した年月日	4月8日	5月13日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日	10月7日	11月11日	12月9日	1月6日	2月10日	3月10日	
結果の得られた年月日			4月19日	5月23日	6月19日	7月19日	8月30日	9月30日	10月21日	11月20日	12月23日	1月17日	2月21日	3月19日		
水質検査の結果			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
放流水のダイオキシン類検査（年1回）		採取した場所	浸出水処理施設内放流槽													
		採取した年月日														
		結果の得られた年月日														
浸出液処理設備の機能点検		点検を行った年月日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日		
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
		異常がが認められた場合の措置	措置を講じた日													
			措置の内容													
導水管の防結措置の点検		点検を行った年月日	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日		
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
		異常がが認められた場合の措置	措置を講じた日													
			措置の内容													
残余埋立量の測定 (年1回以上)		測定を行った年月日	6月1日													
	測定の結果	10,522.1㎡														